



código de cores para os fios.

FASE A – PRETO
FASE B – VERMELHO
FASE C – BRANCO
NEUTRO – AZUL CLARO
TERRA – VERDE
RETORNO – AMARELO

D) CAIXA DE MONTAGEM 60x60x20 CM, PARA ALOJAMENTO DE DOIS DISJUNTORES UM DE 3x63 A -10 kA (CAIXA MOLDAADA) PARA A REDE DE ALIMENTAÇÃO DO TÉRREO E OUTRO DISJUNTOR DE 3x175 A -10 kA PARA ALIMENTAÇÃO DO PRÉDIO PAVILHÃO. ESTA CAIXA SERÁ PROVISÓRIA E APÓS A LIGAÇÃO DA LIGHT DEVERÁ SER RETIRADA.

E) NESTA CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE, SERÁ REALIZADO A EMENDA DO NOVO CABO COM O RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DO PRÉDIO (PAVILHÃO DE AULAS).

Rev. 05	REVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA ETU	24/05/2019	
Rev. 04	REVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA ETU	16/04/2019	
Rev. 03	PROJETO DE FIAÇÃO	29/03/2019	
Rev. 02	PROJETO DE TUBULAÇÃO SECA	23/03/2019	
Rev. 01	INCLUSÃO DO MEZANINO	21/02/2019	
Rev. 00	AP - ANTE PROJETO	18/02/2019	
Rev. nº	Descrição	Data	Rubrica

ESC. INDICADA	DATA OUT/2018
DESENHO GABRIELA BARCELLOS	PRANCHA 01/03