



ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2019

Questão 01: Prezados, Visando a participação no Pregão Eletrônico nº 27/2019 em seu item 06 – Desumidificador de ar, temos o seguinte questionamento: - Retirar até 30 litros de água em 24 hs, neste caso trata-se de desumidificador de ar para 1.000m³; - Ambientes de até 200 m³; - Reservatório de 04 litros, neste caso seria um desumidificador para 300m³; - Valor de referência conseguimos oferecer um desumidificador de 150m³. O Desumidificador que se encaixa no valor de referência possui um reservatório de 2,6 Litros e retira até 12 litros de água por dia. Deve ser cotado um desumidificador de 150m³ com reservatório de 2 litros e reservatório a partir de 10 litros? Atenciosamente,

Resposta: O item a ser cotado deve seguir a descrição do Termo de Referência. ITEM 6: Desumidificador de ar, compacto, elétrico, automático, controlador da umidade ambiente, com capacidade para retirar até 30 litros de água por dia (24 horas) do ar, para ambientes de pelo menos 200 metros cúbicos, com umidostato para regulagem da umidade do ambiente, defrost, filtro de ar incorporado, painel digital, capacidade de água no reservatório de pelo menos 4 litros, portátil, 110/220 volts.

Questão 02: Prezados, visto que a descrição contém elementos de 3 equipamentos de formas distintas é impossível realizar uma cotação coerente entre todos os participantes do item. Nenhum equipamento que desumidifique 200m³ fará 30 litros durante o dia. Um equipamento com reservatório de 4 litros desumidifica uma área maior que 200m³. E o valor de referência citado em edital é inexequível para um desumidificador que faça 30 litros dias ou reservatório de 4 litros, Cada participante pegará o desumidificador que melhor lhe convier e a disputa não será justa. Voltamos a questionar: - Deve ser cotado um desumidificador de 150m³ com reservatório de 2 litros e reservatório a partir de 10 litros? Ficamos no aguardo de um retorno.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Gestão e Governança – PR-6
Coordenação-Geral de Licitações

Resposta: O desumidificador a ser cotado deverá ser para área de até 150m³! Com reservatório de água com capacidade mínima de 4 litros.