



PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

PE Nº 15/2019

1) Prezados (as) Srs (as), esta empresa vem por meio deste e-mail solicitar ESCLARECIMENTO REFERENTE A DESCRITIVO, conforme segue: Ao analisarmos o edital e os demais anexos, que nos foram disponibilizados, constatamos algumas divergências que devemos esclarecê-las no que diz respeito ao descritivo técnico, antes da abertura do certame. No processo administrativo, nos deparamos com os **Itens 01, 02 E 03 Bomba e Motobomba**, a qual pede esclarecimentos conforme a seguir: *Item1) BOMBA D'ÁGUA AUTO ESCORVANTE COM MOTOR TRIFÁSICO POTÊNCIA NOMINAL DE 7,5 CV - 220V, 6TERMINAIS PARA ÁGUA SERVIDA. Item2) BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA (SAPO)PARA ÁGUA SERVIDA DE 3 CV TRIFÁSICA 220V Item3) MOTOBOMBA A DIESEL 3" 7 HP, 04TEMPOS, PARA ÁGUA SERVIDA.* Pedimos que essa administração incorpore nos descritivos dos itens mencionados acima as informações de ponto de operação exato (vazão e pressão, ponto de operação) para o equipamento, visto que tais informações são essenciais e predeterminantes na elaboração de proposta, sem elas não é possível dimensionar a bomba que atenderá a demanda do requisitante. Mediante ao exposto, pedimos que sejam analisadas as questões acima. Assim, facilitará o processo nas etapas de documentação, aceite técnico e fornecimento, não ocorrendo o fracasso do item. Aguardamos o retorno e posicionamento.

RESPOSTA: Prezados bom dia.Conforme solicitado seguem as informações dos equipamentos relacionados.Item1) BOMBA D'ÁGUA AUTO ESCORVANTE COM MOTOR TRIFÁSICO POTÊNCIA NOMINAL DE 7,5 CV - 220V, 6TERMINAIS PARA ÁGUA SERVIDA. **Altura manométrica: 10 mca/Vazão (Q): 30 m3/h/Pressão de descarga: pressão atmosférica**
Item2) BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA (SAPO)PARA ÁGUA SERVIDA DE 3 CV TRIFÁSICA 220V
Altura manométrica: 3 mca/Vazão (Q): 55 m3/h/Pressão de descarga: pressão atmosférica Item3) MOTOBOMBA A DIESEL 3" 7 HP, 04TEMPOS, PARA ÁGUA SERVIDA
Altura manométrica: 65 mca/Vazão (Q): 35 m3/h/Pressão de descarga: pressão atmosférica/Sucção: 6 m/Capacidade do tanque de combustível: 10 litros